

## АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от  
26.10.2016г., заключенного с ООО «Владимиртеплогаз»

г. Ковров

28 апреля 2023 г.

### Комиссия в составе:

Королёва А.С. – заместителя начальника УГХ администрации города;  
Соловьева А.В. – директора КФ ООО «Владимиртеплогаз»;  
Ступиной Ю.А. – эксперта отдела ЖКХ УГХ администрации города;  
Беляковой Е.В. – начальника отдела муниципального имущества администрации  
города;  
Шляхтиной А.В. – консультанта отдела муниципального имущества  
администрации города.

### По обследованию котельной №3 по ул. Пугачева, д.12

Комиссия установила:

На территории котельной располагается следующее имущество:  
преобразователь частоты RVL, труба дымовая (сталь) (4 шт), водонагреватель  
ВВП-14,273\*4, водоподогреватель ВВП-14,273\*4 (3 шт), измерительный газовый  
комплекс СГ-ЭК-Т/650/1,6, котел БВС-0,5 (14 шт), котел КВГ-1,0 (2 шт), котел  
Riello, котел RTQ-900, насос подпиточный отопления KVC 55/50T, насос  
внутреннего контура КМ 100-80-160 (2 шт), сетевой насос отопления K200-150-315  
(2 шт), сетевой насос ГВС КМ80-50-200 (2 шт), Сетевой насос отопления K150-125-  
315 (2 шт), сигнализатор ССГ-6м, сигнализатор СГТ-6м (2 шт), сигнализатор  
СОУ-1 (3 шт, один в настоящее время находится на периодической поверке),  
счетчик СКВГ 90-20/40, счетчик электроэнергии Меркурий 230АМ-03 №3788379,  
узел учета тепловой энергии на отопление, установка умягчения.

Изоляция тепловых сетей от котельной находится в удовлетворительном  
состоянии. Имущество используется по назначению. Фактов использования  
третьими лицами не установлено.

### По обследованию котельной №1 по ул. Борцов 1905г., строение 1

Комиссия установила:

На территории котельной располагается следующее имущество: труба дымовая  
(сталь), автоматическая установка умягчения Аквафлоу 100-77, водоподогреватель  
ЭТ-014с-16-47 (2шт.), измерительный комплекс Turbo Flow GFG, котел КСВ-1,0  
К№1(6 шт.), насос внутреннего контура К90/35, насос внутреннего контура К80-50-  
200, преобразователь частоты RVL00615C2H1SSS, СГТ-6М, сетевой насос  
отопления К290/30, сетевой насос отопления К290/30 (2) напор 30 м. (заменен)  
сетевой насос ГВС К80-50-200 (2 шт.), сигнализатор СОУ-1, счетчик СКВ-20/40  
№8591, счетчик «Меркурий» 230АМ-03 (2 шт.), тепловые сети от здания котельной  
№ 1 протяженностью отопление-1505,43м, ГВС-1303,63 м., тепловые сети  
отопления протяженностью -113,57 м. по ул. Лопатина, ул. Борцов 1905 года  
проспекту Ленина.

Требуется восстановление изоляции тепловых сетей от котельной. Имущество  
используется по назначению. Фактов использования третьими лицами не  
установлено.

